

NO – normal open – kontakt v klidu rozepnut

NC – normal close – kontakt v klidu sepnut

(10s) – na kolik vteřin

Návazná akce výstupů od událostí na vstupech AVX951:

ID	1		
Spínače	Akce		
Port Vstupu	Port Výstupu		
1	NO	1	Přidržení: NO->NC(5s)->NO
2	NO	2	Přidržení: NO->NC(10s)->NO
3	NO	3	Přepnutí: NO->NC->NO
4	NO	4	Přepnutí: NO->NC->NO
ID	2		
Spínače	Akce		
Port Vstupu	Port Výstupu		
1	NO	1	Přidržení: NO->NC(5s)->NO
2	NO	2	Přidržení: NO->NC(10s)->NO
3	NO	3	Přepnutí: NO->NC->NO
4	NO	4	Přepnutí: NO->NC->NO

Návazná akce výstupů od sepnutí tlačítek v aplikaci EagleEyes:

Číslo tlačítka	Akce
1	(Port 1 of ID1) Přidržení: NO->NC(5s)->NO
2	(Port 2 of ID1) Přidržení: NO->NC(10s)->NO
3	(Port 3 of ID1) Přepnutí: NO->NC->NO
4	(Port 4 of ID1) Přepnutí: NO->NC->NO
5	(Port 1 of ID2) Přidržení: NO->NC(5s)->NO
6	(Port 1 of ID2) Přidržení: NO->NC(10s)->NO
7	(Port 3 of ID2) Přepnutí: NO->NC->NO
8	(Port 4 of ID2) Přepnutí: NO->NC->NO
9 (všechna) all	(Port 1 of ID1) Přidržení: NO->NC(5s)->NO (Port 3 of ID1) Přepnutí: NO->NC->NO (Port 2 of ID2) Přidržení: NO->NC(10s)->NO (Port 4 of ID2) Přepnutí: NO->NC->NO
10 (návrat)	Zpět do Menu